



## **PRÜFBERICHT NR. 2020-07-0027-B1**

Prüfungen an Notausgangstürverschlüssen nach DIN EN 179 : 2008-04 „Schlösser und Beschläge/  
Notausgangverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte für Türen in Rettungswegen/ Anforderungen  
und Prüfverfahren“

Vorgangsnummer 2020-07-0027

Antragsteller Jos. Berthold AG  
Nagelwiesenstraße 2  
8049 Zürich  
SCHWEIZ

Bauart **Mehrfachverriegelung**  
Mehrfachverriegelungs-Einsteckschloss, in mechanisch kuppelbarer Ausführung, mit  
Rundzylinderloch, Entfernung 78 mm, Dornmaß 70 mm, vierteilige Zwangsnuss  
4-Kant 9 mm, Komfortfalle (Stahlfalle mit Einlaufschräge und Fallendämpfung  
durch Kunststoffauflage), umstellbare von links auf rechts, Stulpausführung 20 mm  
x 3 mm in Edelstahl, zwei Nebenverriegelungen als Bolzen auf festem Stulp.

### **Schließblech**

Lappenschließblech in Edelstahl

### **Drückergarnitur**

Griffmuschel aus Edelstahl mit Edelstahldrücker

Produktbezeichnung **Mehrfachverriegelung** **GLUTZ** **18962 MINT SV PB**  
**Drückergarnitur** **JOS. BERTOLD Keiros 235 B-43**  
**Lappenschließblech** **JOS. BERTOLD 27 und Z 33 light**

Prüfteam Dipl.-Ing. (FH) H. Kopp

Dieser Prüfbericht umfasst 10 Seiten und folgende Anlagen:

- Anlage 1: 11 Seiten Messergebnisse
- Anlage 2: 10 Seiten Technische Dokumentation gemäß Pkt. 2.2
- Anlage 3: 26 Seiten Montageanleitung gemäß Pkt. 2.2
- Anlage 4: 1 Seite Änderungsindex